



令和6年5月31日
九州地方整備局
筑後川河川事務所

とどろき

轟木 排水機場のポンプ不具合について

筑後川河川事務所が管理する轟木排水機場（総排水能力毎秒19 m^3 、ポンプ台数4台）の施設点検を行ったところ、令和6年5月31日に3号ポンプ（排水能力毎秒6 m^3 ）のエンジンに故障が発見されました。

詳細な故障内容および排水機能復旧の目途については現在調査中です。

復旧までの間の対策として、九州地方整備局が保有する排水ポンプ車を轟木排水機場に配備します。

今後は、気象情報を十分に注視するとともに、関係機関との連携を密に図り万全の体制を構築します。

轟木排水機場所在地

佐賀県鳥栖市真木町今川地先（宝満川右岸1k260付近）

【問合せ先】九州地方整備局 筑後川河川事務所 技術副所長 坂本 二俊

管理課長 永濱 一将

電話番号 0942-33-9185（直通）

轟木排水機場 位置図

