

報道機関各位

発信日	令和6年6月25日	担当者名	西木
担当課	教育総務課	電話番号	0942-85-3691

学校施設での壁落下について

事業内容	(概要) 普通教室棟3階バルコニーのコンクリート（モルタル）が一部剥落し、落下する事案が生じました。けが人等は、特にありません。 ●発生日 6月23日（日） ●場 所 鳥栖小学校（元町1162番地） ●落下物 長さ18cm、幅10cm、重さ700 g を含む4片が落下 （別紙のとおり） ●対応について ①6月24日（月）教育総務課、建設課職員で現場確認し、目視にて確認できた剥離部分については、対応済みです。現在、業者に外壁の状況確認依頼し、調査中。 ②学校の対策：コーンにて立ち入り禁止としています。
------	--

添付資料	写真
------	----

関連サイト	
-------	--



① : 長さ	20cm	幅	8.5cm	重さ	500g
② : 長さ	13cm	幅	9.5cm	重さ	550g
③ : 長さ	18cm	幅	10cm	重さ	700g
④ : 長さ	12cm	幅	3.5cm	重さ	100g