

回 答 書

鳥栖スタジアム夜間照明施設ＬＥＤ化事業に係る公募型プロポーザル実施要項について、質問書の提出がありましたので、以下のとおり回答します。

番号	内 容	回 答
1	・実施要項 様式第１号 注１ 「主たる営業所と登記簿上の所在地が異なる場合は、登記簿上の所在地について（ ）で上段に記載すること」とありますが、主たる営業所とは、本社という認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	・実施要項 様式第３号の４ 各役割責任者に、同一の者を選定することは、可能でしょうか。	可能です。
3	・実施要項 ５ 参加表明等の作成及び提出 ⑬各資格者免許証の写し 「有資格者の内、各代表１名分の資格者免許証(表・裏)の写しを提出すること」とありますが、建築士、施工管理技士、技術士、エネルギー管理士等は、合格証の賞状形式の資格であり、裏面が白紙であると思われる。その場合、裏面は白紙で提出してよろしいでしょうか。	表と裏の写しを提出することとしています。裏面が白紙の場合、白紙と記載してください。
4	最低制限価格について、鳥栖市契約事務規則 第２章 第１節 第１７条に「予定価格 5,000,000 円以上の工事又は製造の請負の入札及び予定価格 1,000,000 円以上の建設関連業務の入札については、その内容に適合した履行を確保するため、最低制限価格を設定し、予定価格書に記載しなければならない。」とありますが、本件において、最低制限価格の設定及び公表はございますでしょうか。	競争入札ではないため、最低制限価格の設定及び公表はありません。
5	・実施要項 ８ 審査方法・基準及び配点 (１) ⑦概算金額の採点方法(点数の計算方法)をご教示いただけますでしょうか。	回答を控えます。
6	・実施要項 ７ 配布資料・現地確認 予定されております現地確認後に、質疑事項が発生する可能性がございます。その場合、改めて質問期間を設けていただくことは可能でしょうか。	設ける予定はありません。

番号	内 容	回 答
7	・実施要項 2 応募条件 (2) 応募者の要件の③ 「応募者は、過去 10 年間以内に、単独企業あるいは、共同企業体の構成員として、官公庁における屋外体育施設 LED 化事業の実績を有すること。なお、実績については、LED 化事業が完了しているものを指す」とありますが、PFI 事業も官公庁における屋外体育施設 LED 化事業の実績としてよろしいでしょうか。	官公庁における屋外体育施設 LED 化事業であれば、実績として認めます。
8	・実施要項 8 審査方法・基準及び配点 (6) 様式に沿った提出書類とは別に、提案書の内容をわかりやすくまとめたプレゼンテーション用の資料を添付資料として提出してもよろしいでしょうか。(前提として、内容は提案書と同一ものとします。)	添付資料として提出は可能です。
9	・実施要項 8 審査方法・基準及び配点 (6) 上記〈質疑 8〉が承諾された場合、提案書提出時に同時にプレゼンテーション用資料も提出する形で問題ないでしょうか。	プレゼンテーション審査当日に配布予定の資料は、当日持参でお願いします。
10	・実施要項 6 提案書等の作成及び提出 (2) 「原則としてフォントは MS 明朝体 10.5 ポイントで統一すること」とありますが、上記の〈質疑 8〉が承諾される場合、プレゼンテーションに使用するフォントは適宜、可読性の良いフォントおよび大きさを選択してもよろしいでしょうか。	選択は可能です。
11	・実施要項 8 審査方法・基準及び配点 (6) 提出書類及びプレゼンテーション資料に絵や図を記載してもよろしいでしょうか。	記載は可能ですが、各様式の注意事項は守ってください。
12	・実施要項 8 審査方法・基準及び配点 (7) プレゼンテーションに動画を使用してよろしいでしょうか。	使用は可能です。
13	・実施要項 8 審査方法・基準及び配点 (7) 上記〈質疑 12〉が承諾された場合、その動画の一部を切り取り、提案資料に貼り付けて提出する形で問題ないでしょうか。	問題はありませんが、各様式の注意事項は守ってください。

番号	内 容	回 答
1 4	・実施要項 8 審査方法・基準及び配点 (6) 提出様式第 17 号 「提案者名がわからないようにすること」とありますが、使用するメーカーの有する実績に関して、様式 17 号で、具体的な件名を記載することはよろしいでしょうか。	件名の記載は必要ありません。
1 5	・提出様式全般 提案総括表の下部に記載のある「注 1) 提案要請番号を記載すること」とありますが、こちらは実施要項 8 審査方法・基準及び配点にある【審査項目①から⑦】を示しているという認識でよろしいでしょうか。	第 1 次審査後に送付する提案要請書に記載の提案要請番号となります。
1 6	・提出様式全般 審査項目及び配点について、様式第 12 号「施工計画」、様式第 13 号「安全計画及び工程計画」、様式第 14 号「作業品質の確保計画」は、審査項目②実施体制及び類似業務実績に該当すると考えてよろしいでしょうか。	回答を控えます。
1 7	・実施要項 2 応募条件 3 応募資格 3 応募資格「プロポーザルに応募できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる事項を満たす者でなければならない。」とありますが、プロポーザルに応募できる者とは、「(1) 鳥栖市競争入札有資格者名簿に登録されている電気工事の業者であること」以外に、前項の 2 応募条件 (2) 応募者の要件①～④にも該当する者と考えてよろしいでしょうか。例) 鳥栖市競争入札有資格者名簿に登録されているだけではなく、電気工事 A 級でかつ、鳥栖市に本店、支店、営業所のいずれかを有しなければならない。	2 応募条件 (2) 応募者の要件の①～④を基準条件とし、3 応募資格の (1) ～ (6) を満たすこととしています。
1 8	・実施要項 2 応募条件 3 応募資格 7 配布資料・現地確認 実施要項 7 配布資料・現地確認、8 審査方法・基準及び配点 (3) 「プレゼンテーションへの出席者は 5 名以内とする」とありますが、プレゼンテーションに参加できる者は、応募者の従業員のみという認識でよろしいでしょうか。照明メーカーなどを含め、応募者でない会社の者は参加できないということを確認する意図の質問です。	単独企業あるいは共同企業体の構成員（会社）の者のみとなります。

番号	内 容	回 答
19	・実施要項 2 応募条件 3 応募資格 実施要綱 7 配布資料・現地確認 上記〈質疑19〉の場合、その確認として、プレゼンテーションに際し、雇用関係を証明できる書類の提示を求められると考えてよろしいでしょうか。例：保険証、健康保険在籍証明書（国土交通省応札時）プレゼンテーションが社名を明かさずに行う方式のため、公平性維持の観点からの質問です。	提案者の控室において、事務局が単独企業あるいは共同企業体の構成員（会社）の者を証明できるもの（社員証（顔写真つき））などで確認することとしています。
20	・要求水準書 1 本事業に関する基本事項(4) 3 設備に関する仕様(2) 要求水準書 1 本事業に関する基本事項 (4) ②各種基準・指針等内で(オ)JIS Z 9127 スポーツ照明基準、(キ)FIFA Lighting Guide が挙げられていますが、光環境に関する具体的な適用基準としては3設備に関する仕様(2) 照明設備②内の要求水準である平均照度 2000LX 以上、最小照度 1500LX 以上、均斉度 0.7 以上、グレア制限値 50 以下の4項目と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
21	・要求水準書 事業内容 要求水準書 1 本事業に関する基本事項 (3) 事業内容 ④「照明制御盤の更新」とありますが、フィールド照明にかかわる部分のみ更新という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
22	・様式第4号 同種又は類似事業実績表 様式第4号 同種又は類似事業実績表の表内に記載されている“対象設備”について、具体的な記載内容をご教示いただけますでしょうか。また、同表内の“用途”と記載内容が重複すると判断した場合、“対象設備”の欄を空欄で提出してよろしいでしょうか。	対象設備の欄は「照明設備」と記載をお願いします。
23	・実施要項 1 ページ・1－(4) および1－(5) 実施要項1－(4)の「事業内容」には「維持管理業務」が含まれておらず、また、契約期間も令和8年7月31日までとされておりますが、その一方で、様式第18号では「維持管理計画」をご提案することとされております。以上を踏まえると、本事業の「維持管理業務」については、事業外としてご提案するとの認識でよろしいでしょうか。	事業として取り組むことと、事業外として取り組むことを明示してください。

番号	内 容	回 答
2 4	・実施要項 5 ページ 6 －（１） 提案書の表紙に記載する項目は、①事業名、②提出日、③提案要請番号（提案者名を伏せるために貴市が任意で発行する番号）を記載すれば宜しいでしょうか。	表紙は①～⑫と記載し、その表紙につけたインデックスも①～⑫でお願いします。
2 5	・実施要項 2 ページ 2 －（２）－④ 共同企業体（コンソーシアム）を組成して応募する場合、「鳥栖市競争入札有資格者名簿に登録され且つ市内に本支店等が所在する業者が元請として参画する必要がある」と記載されておりますが、元請以外の構成員も鳥栖市競争入札有資格者名簿に登録されている必要はありますでしょうか。	実施要項 3 応募資格（１）から、鳥栖市競争入札有資格者名簿に登録されている必要があります。
2 6	・実施要項 6 ページ 6 －（２） 提案書のフォントはMS明朝体 10.5 ポイントで統一すること、と記載されておりますが、表やグラフを使用する場合、10.5 ポイント以外のポイントを使用してもよろしいでしょうか。但し、できる限り見やすいポイントを使用いたします。	使用は可能ですが、各様式の注意事項は守ってください。
2 7	・実施要項 7 ページ 8 －（１）－① 審査項目及び配点の中に「①基本的事項」とありますが、その具体的な内容について教示ください。	回答を控えます。
2 8	・実施要項 7 ページ 8 －（１）－⑦ 概算金額に関する配点ですが、他の自治体でも多く採用されている、以下の方法によって算出されるとの認識でよろしいでしょうか。もし、異なる場合は、算出方法を具体的にご教示ください。 [配点の算出方法] ・提案額が最も低い提案者の得点は満点（25点） ・提案額が次点以下となった提案者の得点については、最低提案額と当該提案額との乖離率を満点（25点）に乗じて算出。具体的には、以下算出例の通り。 [算出例] ・最低提案額が4.2億円、次点提案額4.5億円となった場合、最低提案額の提案者の得点：25点 次点提案額の提案者の得点：25点÷（4.5÷4.2）≒23点（小数点以下切捨て）	回答を控えます。

番号	内 容	回 答
29	・実施要項 8ページ 8－（6） 「プレゼンテーションは提出書類で説明し、新たな資料等は用いないこと」とありますが、提出書類の内容に沿ったパワーポイントで作成した資料を用いて、当日ご説明をさせて頂くことは可能でしょうか。また、経時的な変化のある光の演出を紙面でご説明するのは困難であることから、事例のビデオなどを用いたご説明をさせて頂くことは可能でしょうか。	可能です。
30	・要求水準書 3ページ ②－（3）－② 「事業期間中であっても、Ｊリーグナイター開催が実施できる環境を維持すること。また、従来から開催されてきた各種大会、イベント等の運営に支障をきたさないよう配慮すること」とありますが、事業期間中におけるＪリーグのナイターゲームの日程および各種大会・イベント等の開催日程をご教示頂けないでしょうか。	現在のところＪリーグの開催日程は未定です。受注者と別途協議を考えています。
31	・要求水準書 4ページ 3－（2）－⑥ 照明の制御（照明演出を含む）は、①管理事務所、②場内放送室の２ヶ所で行える仕様とする、との認識でよろしいでしょうか。	管理事業所で照明の入切と照度調整、場内放送室で照明の演出を想定しています。
32	・要求水準書 7ページ 5－（2） 工事期間中のスタジアム利用予定スケジュール及びスタジアム改修予定工事の工期をご教示下さい。	現在のところＪリーグの開催日程は未定です。受注者と別途協議を考えています。
33	・要求水準書 8ページ 5－（4）－⑦ 施設に損傷を与えない観点から、屋根の単位面積当たりの耐荷重についてご教示下さい。	受注者と別途協議を考えています。
34	・提案様式第17号 提案様式17号の欄外上部に「公益財団法人日本サッカー協会が定める「スタジアム標準」において、クラスSまたはクラスIのスタジアムにおけるメーカーの納入実績について記載すること」とのご指示がございしますが、同規模の国外における納入実績も記載してもよろしいでしょうか。	「スタジアム標準」のクラスSまたはクラスIを満たす国外の納入実績の記載は可能ですが。国内の納入実績を主に記載してください。